



Productcertificaat K41533/06

Uitgegeven 2019-10-15

Vervangt K41533/05

Pagina 1 van 3

Vlinderkleppen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Eriks B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K602 "Afsluiters, regelkleppen en terugslagkleppen voor drinkwatertransport en -distributiesystemen" d.d. 01-02-2012.

Alsmede aan de aanvullende eisen als geformuleerd in

NEN-EN 1074: 2000 : "Afsluiters voor watervoorziening; Eisen aan de geschiktheid en de beproevingen ervan – deel 2: Blokafsluiters".

Ronald Karel
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

CERTIFICAAT

289180711

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming
Eriks B.V.
Cypresbaan 63
2908 LT CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Postbus 8988
3009 TJ ROTTERDAM
Tel. +31 (0)10 2841322 / 284 11 00
Fax +31 (0)10-2841330
info.capelle@eriks.nl
<http://www.eriks.nl>



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Vlinderkleppen

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat

I	
Afsluitorgaan	: zacht dichtend, pneumatisch en handmatig bediend
Duurbeproeving	: 2500 cycli (< DN 500)
PFA	: PN 10
Maximale watertemperatuur	: 30 °C
Rubber	: EPDM

Series 46	Series 57	Series 57	Series 60	Series 61
Double flanged	Wafer type	LUG	Mono flange	Mono flange
PN 10/PN 16	PN 10/PN 16	PN 10/PN 16	PN 10/PN 16	PN 10/PN 16
50	50	50	50	50
65	65	65	65	80
100	100	100	100	100
125	125	125	125	125
150	150	150	150	150
200	200	200	200	200
250	250	250	250	250
300	300	300	300	300
PN 10	PN 10	PN 10	PN 10	PN 10
350	350	350	350	350
400	400	400	400	400
450	450	450		
500	500	500		
600	600	600		
700	700	700		
800	800	800		
900	900	900		
1000	1000	1000		
1100	1100	1100		
1200	1200	1200		
1300	1300	1300		
1400	1400	1400		
1500	1500	1500		
1600	1600	1600		
1700	1700	1700		

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017 (gepubliceerd in de Staatscourant).


Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

Vlinderkleppen

MERKEN

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk KIWA 

Plaats van het merk: op het huis

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of –merk op het huis;
- identificatie van het materiaal voor het huis;
- nominale maat (DN) op het huis;
- drukklasse (PN) op het huis;
- productiejaar;
- nummer van het relevante deel van EN 1074 (bijv. 1074-2).

Opmerking:

- de verplichte aanduidingen mogen ook op de aanduidingenplaat worden aangebracht;
- op de aanduidingenplaat moeten tenminste het fabrieksmerk en het Kiwa woordmerk voorkomen.

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar

TOEPASSING EN GEBRUIK

Vlinderkleppen zijn bestemd om zowel boven- als ondergronds te worden toegepast in leidingwaterinstallaties of in leidingen voor het transport van de grondstof van drinkwater met een medium temperatuur van ten hoogste 30 °C. Zij hebben een open/dicht functie en zijn geen regel orgaan.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Eriks B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.